



Verbale di sopralluogo vigilanza igienico sanitaria piscine

In data _____ i sottoscritti _____ alle ore _____
 si sono recati presso la _____
 Piscina denominata _____
 Indirizzo _____ Comune _____
 e alla presenza del Sig. _____ in qualità di _____ hanno rilevato quanto segue
 Sistema di Disinfezione : _____

1) CONTROLLO DEI LIVELLI DI CLORO E PH Acqua di Vasca

Valori Limiti

Cl. Libero mg/l (0.7 – 1.5) **Cl. Combinato** per sottrazione mg/L (≤ 0.4) **pH** (6.5 – 7.5) **Temperatura** °C (coperte 24-30- cop. Bambini 26-32)

Vasca GRANDE			Vasca MEDIA			Vasca PICCOLA		
INTERNA	EST.		INTERNA	EST		INTERNA	EST	
Cloro Totale			Cloro Totale			Cloro Totale		
mg/l			mg/l			mg/l		
Cloro Libero			Cloro Libero			Cloro Libero		
mg/l			mg/l			mg/l		
Cloro Combinato			Cloro Combinato			Cloro Combinato		
mg/l			mg/l			mg/l		
pH		N. Bagnanti	pH		N. Bagnanti	pH		N. Bagnanti
Temperatura	°C		Temperatura	°C		Temperatura	°C	

2) Autocontrollo

Presente Sì No

Verificato Registro valori cloro e temperatura Sì No

3) Aspetti strutturali

Spogliatoi puliti Sì No Verificati Maschi Sì No Femmine Sì No

Condizioni di pulizia docce Sì No Verificati Maschi Sì No Femmine Sì No

Condizioni di pulizia generali Sì No

Carenze _____

Esecuzione di campioni (dei seguenti sono stati redatti atti a parte) oltre a quelli del punto 1)

Sono stati eseguiti dei campioni per ricerche chimiche e batteriologiche dell'acqua (vasca,...)? Sì No

Sono stati eseguiti dei tamponi per ricerche batteriologiche sulle superfici ? Sì No

Verbali n. _____

Servizi igienici a disposizione del pubblico

Condizioni di pulizia Sì No Verificati Maschi Sì No Femmine Sì No

Carenze _____

ESITO DEL SOPRALLUOGO: REGOLARE IRREGOLARE **Adeguamenti richiesti:**

- 1) _____ entro _____
 2) _____ entro _____
 3) _____ entro _____

► Dell'adeguamento dovrà essere inviata conferma via fax al numero 0542/604903

Il presente verbale è stato redatto in n. 2 (DUE) esemplari sottoscritti dai verbalizzanti e dall'interessato, al quale viene rilasciata una copia.

Il Sig. _____ si impegna a farla giungere al Legale Rappresentante dell'Ente Gestore.

La inottemperanza a quanto sopra richiesto nei tempi indicati comporterà i conseguenti provvedimenti .

Per la Ditta

I Verbalizzanti

Visto: Il Responsabile dell'U.O.D.

